奈義町上水道　　受付日：　2022年04月01日　～　2023年03月31日
滝本　滝川つくし幼稚園

採水年月				2022/04/13	2022/05/13	2022/06/09	2022/07/05	2022/08/02	2022/09/15	2022/10/04	2022/11/08	2022/12/06	2023/01/18	2023/02/15	2023/03/14
	当日天候			晴	雨	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴
	前日天候			晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	気温(℃)			21.5	20.7	23.2	26.5	30.8	31.3	23.9	14.8	7.2	8.5	3.9	7.2
	水温(℃)			17.5	18.8	21.6	26.0	28.7	28.7	24.9	18.0	13.9	10.0	9.7	12.3
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.352	0.410	0.334	0.265	0.413	0.332	0.446	0.281	0.326	0.332	0.481	0.423
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.2	8.1	7.8	7.5	7.0	7.2	6.7	7.4	7.1	7.6	7.0
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.5
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満