

奈義町上水道
小坂公民館

採水年月			R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候		晴	雨										
	前日天候		雨	雨										
	原浄区分		浄水	浄水										
	気温(℃)		15.9	13.2										
	水温(℃)		13.7	14.4										
	残留塩素 (mg/L)		0.5	0.4										
		単位 基準値												
1	一般細菌	個/mL 100以下	0	0										
2	大腸菌	/100mL 検出されないこと	陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003以下	—	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L 0.0005以下	—	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—										
8	六価クロム化合物	mg/L 0.02以下	—	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L 0.04以下	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L 0.01以下	—	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L 10以下	0.52	0.4										
12	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—										
14	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—										
17	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—										
20	ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—										
21	塩素酸	mg/L 0.6以下	—	—										
22	クロロ酢酸	mg/L 0.02以下	—	—										
23	クロロホルム	mg/L 0.06以下	—	—										
24	ジクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	—	—										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L 0.1以下	—	—										
26	臭素酸	mg/L 0.01以下	—	—										
27	総トリハロメタン	mg/L 0.1以下	—	—										
28	トリクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	—	—										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L 0.03以下	—	—										
30	ブロモホルム	mg/L 0.09以下	—	—										
31	ホルムアルデヒド	mg/L 0.08以下	—	—										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.2以下	—	—										
34	鉄及びその化合物	mg/L 0.3以下	—	—										
35	銅及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L 200以下	—	—										
37	マンガン及びその化合物	mg/L 0.05以下	—	—										
38	塩化物イオン	mg/L 200以下	7.2	7.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 300以下	—	—										
40	蒸発残留物	mg/L 500以下	—	—										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L 0.2以下	—	—										
42	ジェオスミン	mg/L 0.00001以下	—	—										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L 0.00001以下	—	—										
44	非イオン界面活性剤	mg/L 0.02以下	—	—										
45	フェノール類	mg/L 0.005以下	—	—										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 3以下	0.4	0.4										
47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4										
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度 5以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度 2以下	0.1未満	0.1未満										
52	ジクロロアセトニトリル	mg/L 0.01以下(暫定)	—	—										
53	抱水クローラル	mg/L 0.02以下(暫定)	—	—										
54	臭気強度(TON)	3以下	—	—										
55	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0	—	—										
56	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—										
57	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L 3以下	—	—										
58	ペルフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及び ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)	mg/L 0.00005以下(暫定)	—	—										
59	残留塩素	mg/L 1以下	—	—										
60	従属採集細菌	個/mL 2000以下(暫定)	—	—										

※ No.33、52~57、59~60は水質管理目標設定項目

※ No.33は基準項目でもあります

