

奈義町上水道  
小坂公民館

採水年月			R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候		晴	雨	雨									
	前日天候		雨	雨	雨									
	原浄区分		浄水	浄水	浄水									
	気温(℃)		15.9	13.2	20.5									
	水温(℃)		13.7	14.4	19.7									
	残留塩素 (mg/L)		0.5	0.4	0.5									
		単位 基準値												
1	一般細菌	個/mL 100以下	0	0	0									
2	大腸菌	/100mL 検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003以下	—	—	0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L 0.0005以下	—	—	0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
8	六価クロム化合物	mg/L 0.02以下	—	—	0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L 0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L 10以下	0.52	0.4	0.32									
12	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	—	—	0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—	0.01未満									
14	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	—	—	0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L 0.05以下	—	—	0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	—	—	0.002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	—	—	0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	0.0005未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
20	ペルフルオロオクタン酸(PFOs)及び ペルフルオロドデカン酸(PFOA)	mg/L 0.00005以下(暫定)	—	—	0.000005未満									
21	ベンゼン	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
22	塩素酸	mg/L 0.6以下	—	—	0.06									
23	クロロ酢酸	mg/L 0.02以下	—	—	0.002未満									
24	クロロホルム	mg/L 0.06以下	—	—	0.014									
25	ジクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	—	—	0.004									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L 0.1以下	—	—	0.001									
27	臭素酸	mg/L 0.01以下	—	—	0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L 0.1以下	—	—	0.020									
29	トリクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	—	—	0.011									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L 0.03以下	—	—	0.005									
31	ブロモホルム	mg/L 0.09以下	—	—	0.001未満									
32	ホルムアルデヒド	mg/L 0.08以下	—	—	0.005未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—	0.005未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.2以下	—	—	0.03									
35	鉄及びその化合物	mg/L 0.3以下	—	—	0.03未満									
36	銅及びその化合物	mg/L 1.0以下	—	—	0.005									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L 200以下	—	—	5.9									
38	マンガン及びその化合物	mg/L 0.05以下	—	—	0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L 200以下	7.2	7.1	7.3									
40	カルシウム硬度(硬度)	mg/L 300以下	—	—	18									
41	蒸発残留物	mg/L 500以下	—	—	51									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L 0.2以下	—	—	0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L 0.00001以下	—	—	0.000002									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L 0.00001以下	—	—	0.000002									
45	非イオン界面活性剤	mg/L 0.02以下	—	—	0.002未満									
46	フェノール類	mg/L 0.005以下	—	—	0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 3以下	0.4	0.4	0.5									
48	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.3									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度 5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度 2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
53	ジクロロアセトトリル	mg/L 0.01以下(暫定)	—	—	0.002									
54	抱水クローラル	mg/L 0.02以下(暫定)	—	—	0.005									
55	臭気強度(TON)	3以下	—	—	1未満									
56	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、権力0	—	—	-2.2									
57	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—	2.0未満									
58	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L 3以下	—	—	1.4									
59	残留塩素	mg/L 1以下	—	—	0.5									
60	従属栄養細菌	個/mL 2000以下(暫定)	—	—	1									

※ No.34、53~60は水質管理目標設定項目

※ No.34は基準項目でもあります





