

奈義町上水道
小坂公民館

採水年月				R8. 4	R8. 5	R8. 6	R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3
	当日天候			晴	雨	雨	曇	晴	曇						
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			15. 9	13. 2	20. 5	24. 0	32. 0	28. 6						
	水温(℃)			13. 7	14. 4	19. 7	20. 5	26. 4	26. 4						
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	－	－	0. 0003未満	－	－	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	－	－	0. 00005未満	－	－	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 52	0. 4	0. 32	0. 48	0. 25	0. 48						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	－	－	0. 08未満	－	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	0. 01未満	－	－	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	－	－	0. 0002未満	－	－	－						
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	－	－	0. 005未満	－	－	－						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	－	－	0. 002未満	－	－	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 0005未満	－	－	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
20	ヘキサフルオロリン酸(PFOS)及びヘキサフルオロ硫酸(PFOA)	mg/L	0. 00005以下(暫定)	－	－	0. 000005未満	－	－	－						
21	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
22	塩素酸	mg/L	0. 6以下	－	－	0. 06	－	－	0. 12						
23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	－	－	0. 014	－	－	0. 024						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	－	－	0. 004	－	－	0. 002						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	－	－	0. 001	－	－	0. 003						
27	臭素酸	mg/L	0. 01以下	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	－	－	0. 020	－	－	0. 036						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	－	－	0. 011	－	－	0. 002						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	－	－	0. 005	－	－	0. 009						
31	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	－	－	0. 001未満	－	－	0. 001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	－	－	0. 005未満	－	－	0. 006						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	0. 005未満	－	－	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	－	－	0. 03	－	－	0. 05						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	－	－	0. 03未満	－	－	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	－	－	0. 005	－	－	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	5. 9	－	－	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	－	－	0. 001未満	－	－	－						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 2	7. 1	7. 3	7. 4	7. 8	9. 5						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	18	－	－	－						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	51	－	－	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	－	－	0. 02未満	－	－	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	－	－	0. 000002	－	－	－						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	－	－	0. 000002	－	－	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	－	－	0. 002未満	－	－	0. 002未満						
46	フェノール類	mg/L	0. 005以下	－	－	0. 0005未満	－	－	－						
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6						
48	pH値		5. 8～8. 6	7. 5	7. 4	7. 3	7. 5	7. 7	7. 6						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満						
52	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満						
53	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01以下(暫定)	－	－	0. 002	－	－	－						
54	抱水クローラル	mg/L	0. 02以下(暫定)	－	－	0. 005	－	－	－						
55	臭気強度(TON)		3以下	－	－	1未満	－	－	－						
56	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0	－	－	-2. 2	－	－	－						
57	遊離炭酸	mg/L	20以下	－	－	2. 0未満	－	－	－						
58	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	－	－	1. 4	－	－	－						
59	残留塩素	mg/L	1以下	－	－	0. 5	－	－	－						
60	従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)	－	－	1	－	－	－						

※ No.34、53～60は水質管理目標設定項目

※ No.34は基準項目でもあります

奈義町上水道
滝本 消防機庫

採水年月				R8. 4	R8. 5	R8. 6	R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3
	当日天候			晴	雨	雨	晴	晴	曇						
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			16. 1	16. 7	21. 8	29. 5	35. 3	30. 5						
	水温(℃)			15. 8	14. 6	22. 0	22. 9	29. 0	28. 6						
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 5	0. 6	0. 8	0. 8	0. 8						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 51	0. 41	0. 35	0. 47	0. 25	0. 39						
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 4	7. 0	7. 5	7. 3	7. 8	9. 0						
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 7						
7	p H値		5. 8～8. 6	7. 4	7. 4	7. 3	7. 5	7. 7	7. 5						
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
10	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満						
11	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満						
12	ペルフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及びペルフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/L	0. 00005以下(暫定)	—	—	0. 000005未満	—	—	—						

奈義町上水道
柿 B & G

採水年月				R8. 4	R8. 5	R8. 6	R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3
	当日天候			晴	曇	雨	晴	晴	曇						
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温 (℃)			13. 8	15. 6	21. 5	27. 0	35. 2	32. 1						
	水温 (℃)			15. 2	13. 5	21. 1	24. 0	29. 2	29. 6						
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 51	0. 41	0. 34	0. 47	0. 25	0. 49						
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 6	7. 0	7. 5	7. 2	7. 7	9. 5						
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8						
7	pH値		5. 8～8. 6	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 6	7. 5						
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
10	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満						
11	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満						
12	ペルフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及びペルフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/L	0. 00005以下(暫定)	—	—	0. 000005未満	—	—	—						

奈義町上水道
豊沢 奈義町役場

採水年月				R8. 4	R8. 5	R8. 6	R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3
	当日天候			晴	曇	雨	晴	晴	曇						
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴						
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水						
	気温(℃)			16. 4	16. 5	22. 0	28. 0	32. 2	29. 9						
	水温(℃)			15. 8	15. 0	21. 7	21. 8	29. 2	27. 4						
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4						
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 52	0. 40	0. 30	0. 49	0. 24	0. 53						
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	6. 9	7. 2	7. 1	7. 4	7. 7	9. 4						
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8						
7	pH値		5. 8～8. 6	7. 3	7. 1	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5						
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
10	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満						
11	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満						
12	ペルフルオロオキソアルカン酸(PFOA)及びペルフルオロカルボン酸(PFOA)	mg/L	0. 00005以下(暫定)	—	—	0. 000005未満	—	—	—						