奈義町上水道
小坂公民館

採水年月				R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候			晴	雨	雨	曇	晴	曇	晴	雨				
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴				
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
	気温(℃)			15.9	13.2	20.5	24.0	32.0	28.6	16.0	15.0				
	水温(℃)			13.7	14.4	19.7	20.5	26.4	26.4	20.3	18.0				
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6				
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	0.0003未満	－	－	-	－	－				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	0.00005未満	－	－	-	－	－				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.52	0.4	0.32	0.48	0.25	0.48	0.41	0.38				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.08未満	－	－	-	－	－				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.01未満	－	－	-	－	－				
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	0.0002未満	－	－	-	－	－				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	0.005未満	－	－	-	－	－				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	0.002未満	－	－	-	－	－				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.0005未満	－	－	-	－	－				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)	－	－	0.000005未満	－	－	-	－	－				
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06	－	－	0.12	－	－				
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－				
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.014	－	－	0.024	－	－				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－				
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－				
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.020	－	－	0.036	－	－				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－				
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.005未満	－	－	0.006	－	－				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005未満	－	－	-	－	－				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	0.03	－	－	0.05	－	－				
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	-	－	－				
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	0.005	－	－	-	－	－				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	5.9	－	－	-	－	－				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	0.001未満	－	－	-	－	－				
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	7.1	7.3	7.4	7.8	9.5	6.9	7.3				
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	18	－	－	-	－	－				
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	51	－	－	-	－	－				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	0.02未満	－	－	-	－	－				
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000002	－	－	-	－	－				
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000002	－	－		－	－				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－				
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	0.0005未満	－	－		－	－				
47	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5				
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.6	7.3	7.4				
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
53	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	－	－	0.002	－	－	－	－	－				
54	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	－	－	0.005	－	－	－	－	－				
55	臭気強度(ＴＯＮ)		3以下	－	－	1未満	－	－	－	－	－				
56	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上､極力0	－	－	-2.2	－	－	－	－	－				
57	遊離炭酸	mg/L	20以下	－	－	2.0未満	－	－	－	－	－				
58	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	－	－	1.4	－	－	－	－	－				
59	残留塩素	mg/L	1以下	－	－	0.5	－	－	－	－	－				
60	従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)	－	－	1	－	－	－	－	－				

※　№34、53～60は水質管理目標設定項目

※　№34は基準項目でもあります

奈義町上水道
滝本　消防機庫

採水年月				R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候			晴	雨	雨	晴	晴	曇	晴	雨				
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴				
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
	気温(℃)			16.1	16.7	21.8	29.5	35.3	30.5	18.0	15.0				
	水温(℃)			15.8	14.6	22.0	22.9	29.0	28.6	22.5	20.6				
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6				
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.51	0.41	0.35	0.47	0.25	0.39	0.43	0.37				
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.0	7.5	7.3	7.8	9.0	6.9	7.2				
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4				
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.7	7.5	7.4	7.4				
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
12	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	－				

奈義町上水道
柿　Ｂ＆Ｇ

採水年月				R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候			晴	雲	雨	晴	晴	曇	晴	雨				
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴				
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
	気温(℃)			13.8	15.6	21.5	27.0	35.2	32.1	15.2	14.6				
	水温(℃)			15.2	13.5	21.1	24.0	29.2	29.6	21.2	18.1				
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6				
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.51	0.41	0.34	0.47	0.25	0.49	0.43	0.36				
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.0	7.5	7.2	7.7	9.5	6.9	7.1				
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.4				
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4				
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
12	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	－				

奈義町上水道
豊沢　奈義町役場

採水年月				R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3
	当日天候			晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴	雨				
	前日天候			雨	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴				
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水				
	気温(℃)			16.4	16.5	22.0	28.0	32.2	29.9	15.6	15.0				
	水温(℃)			15.8	15.0	21.7	21.8	29.2	27.4	21.1	19.3				
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5				
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.52	0.40	0.30	0.49	0.24	0.53	0.41	0.40				
5	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	7.2	7.1	7.4	7.7	9.4	6.9	7.4				
6	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5				
7	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.1	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4				
8	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
9	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
10	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
11	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
12	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下(暫定)	－	－	0.000005未満	－	－	－	－	－				